

L dz. RZP/ *5660* /13

Lubin, dnia 26.06.2013r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP8/2013

W związku z przesłanym zapytaniem do zapisów SIWZ na dostawę dwóch agregatów prądotwórczych MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie wyjaśnia, co następuje:

Pytanie:

(Pkt. 3.2.1 – opis przedmiotu zamówienia) - Aby okres między przeglądami wynosił 100 mht pierwszy, kolejny po 500 mht – jest to wymagane przez producenta silnika i jest warunkiem zachowania parametrów pracy agregatu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie:

(Pkt. 3.2.2 – wyposażenie agregatów prądotwórczych) , aby poziom mocy akustycznej wynosił 95 Lwa - według dyrektywy 2000/14/WE ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Poziom mocy akustycznej powinien być zgodny z dyrektywą 2000/14/WE.

PREZES
ZARZĄDU MPWiK
Sp. z o.o. w Lubinie
mgr inż. Jarosław Wantuła