



DZMiUW

**DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ
WODNYCH we WROCŁAWIU, ODDZIAŁ w LEGNICY**
59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 32

Tel.: 076-862-70-07 do 09

Fax: 076-862-05-56

NIP: 898-20-33-688

www.dzmiuw.wroc.pl

legnica@dzmiuw.wroc.pl

REGON: 932964788-00052

Legnica, dnia 18.08.2014 r.

Znak sprawy : OL-ME- 4600 / 297 /14

L.dz. 1434 / 14

**Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o.
ul. Rzeźnicza 1
59 – 300 Lubin**

Dotyczy: Warunki na odprowadzenie wód deszczowych do cieku Baczyna w m. Lubin.

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy w odpowiedzi na pismo z dnia 06.08.2014 r. informuje, że:

1. Odprowadzana ilość wód deszczowych z terenu działek przeznaczonych pod inwestycję powinna być równa ilości odpowiadającej naturalnemu spływowi powierzchniowemu z terenu przed inwestycją, co nie zmienia istniejącego układu hydrologicznego w zlewni.
2. Przy powyższym założeniu ilość odprowadzanych wód należy obliczać odpowiednio jak dla odpływu z terenów użytkowanych w sposób przed planowaną inwestycją. Pozostały nadmiar wód opadowych musi być przechwytywany i czasowo retencjonowany.
3. Celem otrzymania uzgodnienia należy przedłożyć do tutejszego Zarządu dokumentację techniczną zawierającą:
 - dokładną lokalizację wylotu kanalizacji deszczowej
 - schemat wylotu wraz z projektem ubezpieczenia skarp brzegowych i dna w obrębie wylotu
 - bilans wód z określeniem planowanych ilości odprowadzanych wód do odbiornika, uwzględniający ograniczenie bezpośredniego odpływu wód deszczowych poprzez ich retencjonowanie np. w projektowanej kanalizacji deszczowej, zbiorniku itp.

- Analizę hydrologiczno- hydrauliczną przepustowości cieku i wpływu planowanej ilości wód na poziom wody w korycie (profil podłużny, przekroje poprzeczne).
- Zalecenia dotyczące podjęcia niezbędnych działań w zakresie przebudowy, remontu lub konserwacji koryta cieku w celu zapewnienia maksymalnej przepustowości.

Dolnośląski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Z-ca Kierownika Oddziału w Legnicy
mgr inż. Henryk Hawrylewicz

Sprawę prowadzi:
Lidia Szarmach, ME
☎ 076-862-70-07 do 09 wew. 37
✉ legnica@dzmiuw.wroc.pl