



1. Pierścień wyrównawczy
2. Pierścień odciążający
3. Krąg z uszczelką zintegrowaną
4. Dennica
5. Właz żeliwny kl. D z wypełnieniem betonowym z uszczelką wpasowaną w pokrywę

beton minimum C35/C45 (B45)
wodoszczelność minimum W8
beton mało nasiąkliwy <4%
mrozoodporność F-150
wbudowane przejścia szczelne długie

ATANER RENATA PANIC		NR RYSUNKU S4	
Email: renatapanic@wp.pl OSIEK ul. Neptuna nr 1 tel. 603 999 234 / 76 749 40 49		DATA 08.2014r.	
TYTUŁ RYSUNKU STUDNIA BETONOWA DN1200		SKALA 1 : 20	
OBIEKT Sieć kanalizacji sanitar. do obiektów sportowych		BRANŻA SANITAR.	
ADRES BUDOWY ul. Odrodzenia- Kolejowa, dz. nr 327/3 obr. 5, LUBIN			
Inwestor MPWiK w Lubinie ul. Rzeźnicza nr 1, 59-300 Lubin			
PROJEKTOWAŁA mgr inż. Renata Panic	NR UPRAWNIEN 127/DOŚ/11	specjalność sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych kanalizacyjnych do proj. kierowania robotami budowl. bez ograniczeń	PODPIS
OPRACOWAŁA mgr inż. Maria Rożewska			PODPIS