konstrukcja wsporcza pod centralę VS-21-R-PHC



Konstrukcja wsporcza						
Lp	profil elementu	dł. elementu (mm)	il. elementów (szt.)	dł. razem (m)	masa 1m/szt. (kg/m)/(kg)	masa łącznie (kg)
1	dwuteownik 200	3086	4	12,344	26,2	323,41
2	dwuteownik 200	792	8	6,336	26,2	166,00
3	dwuteownik 200	258	8	2,064	26,2	54,08
					Razem [kg]:	543,49

8 śrub wklejanych M12/95mm





INWESTOR:			JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
MPWIK sp. zo.o. w Lubinie Dział Inwestycji, ul. Rzeźnicza 1 59-300 Lubin			GEOTECHNICA geologia & budownictwo 87-100 Toruń, ul.Kościuszki 49d tel.(0-56) 655-60-40; fax.(0-56) 655-66-75 e-mail: biuro@geotechnica.pl		
ZADANIE:			STADIUM:		NR ZLECENIA:
HALA KORTÓW TENISOWYCH Z ZAPLECZEM SANITARNYM Lubin, dz. nr 327/1 , 327/3 i cz. dz. 327/4			PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: KONSTRUKCJA		10/G
NAZWA RYSUNKU:			SKALA:		NR ARCHIWALNY:
KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALĘ VS-21-R-PHC			1:25		10/14
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA	NR RYS.:
PROJEKTANT BRANŻY KONSTR:	mgr inż. Urszula Paderewska	15/84/Lw		VIII.2014r.	K16
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY KONSTR:	mgr inż. Michał Paderewski	KUPOIIB/KK-0054-0037/06		VIII.2014r.	
OPRACOWAŁA BRANŻY KONSTR:	mgr inż. Dorota Smolińska			VIII.2014r.	FORMAT.: A4

ALL RIGHTS RESERVED
WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE SĄ ZASTRZEŻONE