


PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC ZIEMNYCH NALEŻY UZGODNIĆ ZE WSZYSTKIMI UŻYTKOWNIKAMI  
URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH DOKŁADNE ICH USYTUOWANIE.

*LUBIN działka nr 327/3 obręb nr 5*  
*Przyłącze wody*

element projektu sieci wodociągowej  
odrębne opracowanie dla MPWiK



Rzędna terenu istniejącego	126,35	126,35	126,35	126,35	126,35
Rzędna dna rurociągu [m]	124,85	124,90	124,90	124,90	124,90
Zagłębienie nad rurą	1,50	1,50	1,50	1,45	1,45
Odległości [m]	0,0	3,0	3,0	5,0	3,8
Materiał, Odległości	PE-HD 100 SDR11 63x5,8 - 8,8m				

W1 dz. nr 327/3 inwestora

Hala

wykonać zestaw wodomierzowy wg. opracowania  
przyłącza a nie instalacji - to rozwiązanie jest  
uzgodnione z zarządcą sieci

Zestawienie materiałów przyłącza

rura PN10 PE 100 SDR 11 d63x5,8      l= 8,8m  
zawory kulowe odcinające DN 32      szt.1  
zawory kulowe odcinające ze spustem DN 32      szt.1  
wodomierz skrzydełkowy DN 32      szt.1  
zawór antyskażeniowy DN 32      szt.1  
Filtr FS DN 32      szt.1  
rura ochronna Ø100, L=1,0m      szt.1

<b>ATANER RENATA PANIC</b>		NR RYSUNKU	S2
Email: renatapanic@wp.pl OSIEK ul. Neptuna nr 1 tel. 603 999 234 / 76 749 40 49		DATA	08.2014r.
TYTUŁ RYSUNKU Profil przyłącza wodociągowego		SKALA	1 :100
OBIEKT Hala kortów tenisowych z zapleczem		BRANŻA	SANITAR.
ADRES BUDOWY ul. Odrodzenia- Kolejowa, dz. nr 327/3 obr. 5, LUBIN			
Inwestor MPWiK w Lubinie ul. Rzeźnicza nr 1, 59-300 Lubin			
PROJEKTOWAŁA mgr inż. Renata Panic	NR UPRAWNIENI 127/DOŚ/11	specjalność sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych do proj. i kierowania robotami budowl. bez ograniczeń	PODPIS
OPRACOWAŁA mgr inż. Maria Rożewska			PODPIS