

Nazwa odbioru		Wyłącznik główny rozdzielni RG Pożarowy wyłącznik prądu	Ochrona przeciw–przepięciowa	Sygnalizacja obecności napięcia zasilającego	Oświetlenie Pom.rozdzielni i nad wejściem	Gniazda 1–faz. Pom. rozdzielni	Agregat dla chłodnic MHA/K 91	Agregat dla chłodnic MHA/K 91	Tablica TP–P/1	Centrala wentylacyjna VS–120	Agregat dla chłodnic MHA/K 25	Agregat dla chłodnic MHA/K 15	Centrala wentylacyjna VS–21	Centrala wentylacyjna VS–15	Tablica TP–1P	Tablica TP–P/2	Rozdzielnia RK
Moc [kW]		60.0			1,0	1,0	8,3	8,3	32.2	15.7	2.4	1.4	1,6	0,75	17,2	7,6	4,0
Numer obwodu					1	2	3	4		5	6	7	8	9			

UWAGA:

1. OBUDOWA ROZDZIELNI PEŁNA,METALOWA, PODTYNKOWA.
2. DRZWI ZAMYKANE NA ZAMEK.
3. W ROZDZIELNI POZOSTAWIĆ 20% WOLNEJ POWIERZCHNI REZERWOWEJ.
4. PODŁĄCZENIA OBWODÓW POPRZEZ LISTWY INSTALOWANE W GÓRNEJ CZĘŚCI ROZDZIELNI.
5. STOSOWAĆ APARATURĘ JEDNEGO PRODUCENTA.

SYSTEM TN-S

BIURO PROJEKTÓW:

GEOTECHNICA
geologia & budownictwo
87-100 Toruń, ul.Kościuszki 49d
tel.(0-56) 655-80-40; fax.(0-56) 655-96-75
e-mail: biuro@geotechnica.pl

TYTUŁ OPRACOWANIA:

HALA KORTÓW TENISOWYCH Z ZAPLECZEM SANITARNYM LUBIN dz. 327/1; 327/3

NAZWA RYSUNKU:	ROZDZIELNIA RG				
BRANŻA ELEKTRYCZNA	INŻ. ANDRZEJ KARMIŃSKI	BP-RN-V/17/TO/79 INSTAL.- INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PODPIS		
OPRACOWAŁ			PODPIS		
Data:	08.2014r		Nr.arkusza:	1/1	Nr.rysunku E-11