Rozdzielnia TP–1P



Nazwa odbioru / Name of receiver		Wyłącznik główny tablicy TP–1P	Ochrona przeciw–przepięciowa	Sygnalizacja obecności napięcia zasilającego	Gniazda 1–faz. Rejestrator i kamery CCTV	Oświetlenie WC–K WC–M WC–Personelu Magazyn Zaplecze Pom.socjalne	Oświetlenie Kawiarnia 1/7	Oświetlenie Komunikacja 1/8	Gniazda 1–faz. Bar Kawiarnia	Gniazda 1–faz. Taras	Gniazda 1–faz. Pom.socjalne	Gniazda 1–faz. Magazyn	Gniazda 1–faz. WC–K	Gniazda 1–faz. Komunikacja	Gniazda 1–faz. Bar Kawiarnia	Gniazda 1–faz. Bar	Gniazda 1–faz. Bar	Gniazda 1–faz. Magazyn	Gniazda 1–faz. WC–M	Gniazda 1–faz. WC–Personelu	Gniazda 1–faz. Kawiarnia –monitory	Rezerwa	Rezerwa	Klimatyzator j. zew. Kawiarnia	Klimatyzator j. zew. Kawiarnia
Moc [kW]		17,2			1,0	0,9	0,63	0,35	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			1,1	1,1
Numer obwodu					17	1	2	3	4	6	9	10	12	15	5	7	8	11	13	14	16			18	19

UWAGA:
1. OBUDOWA ROZDZIELNI PEŁNA,METALOWA, PODTYNKOWA.
2. DRZWI ZAMYKANE NA ZAMEK.
3. W ROZDZIELNI POZOSTAWIĆ 20% WOLNEJ POWIERZCHNI REZERWOWEJ.
4. PODŁĄCZENIA OBWODÓW POPRZEZ LISTWY INSTALOWANE W GÓRNEJ CZĘŚCI ROZDZIELNI.
5. STOSOWAĆ APARATURĘ JEDNEGO PRODUCENTA.

SYSTEM TN-S

BIURO PROJEKTÓW:

GEOTECHNICA
geologia & budownictwo
87-100 Toruń, ul.Kościuszki 49d
tel.(0-56) 655-80-40; fax.(0-56) 655-96-75
e-mail: biuro@geotechnica.pl

TYTUŁ OPRACOWANIA:

HALA KORTÓW TENISOWYCH Z ZAPLECZEM SANITARNYM LUBIN dz. 327/1; 327/3

NAZWA RYSUNKU:	TABLICA TP-1P				
BRANŻA ELEKTRYCZNA	INŻ. ANDRZEJ KARMIŃSKI	BP-RN-V/17/TO/79 INSTAL.- INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PODPIS		
OPRACOWAŁ			PODPIS		
Data:	08.2014r		Nr.arkusza:	1/1	Nr.rysunku E-07