

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O W LUBINIE, PRODUCENT I SPRZEDAWCA WODY PITNEJ DLA MIASTA PROWADZI STAŁĄ KONTROLĘ JAKOŚCI SWOJEGO PRODUKTU. KONTROLA PROWADZONA JEST W MIEJSCU PRODUKCJI WODY CZYLI W ZAKŁADACH UZDATNIANIA WODY, NA WEJŚCIU DO BUDYNKÓW: W STACJACH HYDROFOROWYCH LUB KOMÓRKACH TECHNICZNYCH ORAZ U KONSUMENTA W MIESZKANIU.

AKTUALNE WYNIKI ZAMIESZCZONO W PONIŻSZEJ TABELI:

Data pobrania próbki	Odbiorca	Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	Mętność [NTU]	Żelazo [mg/dm ³]	Jon amonu [mg/dm ³]	Azotyny [mg/dm ³]	Barwa	Odczyn pH	Liczba progowa zapachu [TON]	Liczba progowa smaku [TFN]	Bakterie grupy coli [jtk/100ml]	Escherichia coli [jtk/100ml]	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C [jtk/1ml]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2019-12-02	ul. Krupińskiego 17 odb. Indywidualny	656	0,24	<0,02	<0,10	<0,02	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	7,2	<1 (Wynik mniejszy lub równy 1 – akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian)	<1 (Wynik mniejszy lub równy 1 – akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian)	0	0	Bez nieprawidłowych zmian (19)
2019-12-02	ul. Jana Pawła II 94 odb. Indywidualny	644	0,30	<0,02	<0,10	<0,02	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	7,3	<1 (Wynik mniejszy lub równy 1 – akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian)	<1 (Wynik mniejszy lub równy 1 – akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian)	0	0	Bez nieprawidłowych zmian (23)
2019-12-02 i 2019-12-09	ul. Sienkiewicza 3 odb. Indywidualny	622	0,57	<0,02	<0,10	<0,02	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	7,4	<1 (Wynik mniejszy lub równy 1 – akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian)	<1 (Wynik mniejszy lub równy 1 – akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian)	0	0	Bez nieprawidłowych zmian (30)
2019-12-02	ul. Szpakowa 9 odb. indywidualny	913	0,40	<0,02	<0,10	<0,02	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	7,5	<1 (Wynik mniejszy lub równy 1 – akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian)	<1 (Wynik mniejszy lub równy 1 – akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian)	0	0	Bez nieprawidłowych zmian (48)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Najwyższe dopuszczalne stężenie: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)		2500	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0.	0,2	0,50	0,50	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	6,5 - 9,5	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	0	0	Bez nieprawidłowych zmian

KONTAKT:

MPWiK Sp. z o. o. w Lubinie
ul. Rzeźnicza 1
59-300 Lubin
e-mail a.perka@mpwik.lubin.pl

Telefony:
Centrala: +48 76 746-80-00
Sekretariat: +48 76 746-80-01
Fax: +48 76 746-80-05
Laboratorium: +48 76 841-03-04